

平成 29 年 7 月 1 日

関係各位

省エネルギー推進委員会  
省エネルギー幹事委員会

## 今夏における省エネルギーへの取組について

今般、文部科学省より「夏季の省エネルギー取組について（平成 29 年 5 月 30 日付）」要請があり、今夏においても数値の目安を伴う特別な節電要請はありませんでしたが、引き続き、節電への協力をお願いします。本学法人では平成 29 年 7 月 1 日～平成 29 年 9 月 30 日の期間において、以下の方針に従い、別表に示す対応を採ることにいたしました。

### 記

- ① 目標は平成 22 年度比 8%ピークカットを行う。（※昨年の目標と同数値）
- ② 附属病院部分については、事務部門と間接部門（直接、診療に関わらない部分）において、節電に取り組む。
- ③ 行き過ぎた節電により、熱中症など健康障害や事故を生じないように十分に配慮すること。
- ④ 大規模な電源脱落や想定外の気温の上昇に伴い、電力需給のひっ迫による節電要請があった場合には別途、節電のご協力を依頼する。

皆様にはご理解ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

以上

お問い合わせ先：総務課 内線 2616

\*省エネルギー推進委員会のホームページ

電力使用状況を毎週更新していますので、是非ご覧ください。

省エネルギー推進委員会HP：<http://www.osaka-med.ac.jp/others/team-6/index.html>

## 今夏の節電に関する目標と項目

キャンパス	部署/建物	節電目標	節電項目	削減電力
本部キャンパス	大 学	484kw 以上 (附属病院においては診療に差し支えない範囲で節電を行う)	<u>1. 総合研究棟</u> ①エレベーター (各階停車用) 停止時間：平日夜間 (午後 6 時～翌朝 8 時) 及び 土日祝の終日稼働停止 ②各室内のエアコン温度設定 28℃厳守  <u>2. 新講義実習棟</u> ①5～7 階、各室内温度を 28℃厳守  <u>3. 本館・図書館棟</u> ① 4 階展示ホール空調機の常時停止  <u>4. その他</u> ①各部署における節電 ②照明関係 現在、省エネで実施している消灯を継続 ③自販機 稼働率の悪い自販機の停止	約 10kw  約 2. 2kw  約 7. 7kw  約 6kw  約 1kw/台
	附属病院		<u>附属病院全体</u> ①病院地下中央熱源の冷凍機の運転変更 (外気温により削減電力が変動する) ②各部署での節電 ③省エネ実施中の消灯を継続	131. 5kw～ 239. 1kw  約 3kw
	共同利用会館	4kw 以上	エアコン温度設定を 28℃、照明消灯、エアコン運転停止	
北キャンパス	看護学部	20kw 以上	①パソコンを省エネモードに設定する。 ②クールビズを啓蒙し、エアコン 28℃設定を徹底する。 ③不在不使用時の照明・エアコン・OA 機器の消灯または停止を徹底する。	
さわらぎキャンパス	体育館	5kw 以上		
高槻中学・高等学校		20kw 以上		

※参考：エアコン 1 台を停止した場合、約 1kw の削減となります。